



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Заведующей МБДОУ №1.
Малиговой Б.Ш..

(Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по
Наурскому муниципальному
району)

ул. Октябрьская 51,
ст. Наурская, 366120
тел. 8-(8714)-32-22-82
эл. адрес: ondnaurskiy95@mail.ru

10.12.2020 г. № 4-10-9/2 ЧО

На № _____ от _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

«10» декабря 2020г. _____
(место рассмотрения: город, село, район)

_____ ст. Наурская

Я, государственный инспектор ОНД и ПР по Наурскому муниципальному району по пожарному надзору МЧС России по Чеченской Республике капитан внутренней службы Бакаев Хасан Бокаевич (должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

рассмотрев постановление № _____ от «10» декабря 2020 г.
по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на юридическое лицо (гражданина (ку)-должностное лицо) Малигова Б.Ш.
(ненужное зачеркнуть) (полное наименование юридического лица или Ф.И.О. виновного лица)
зарегистрированное (проживающего (ую)) по адресу: ЧР Наурский р-он, ст. Наурская, ул. Московская № 22
(юридический адрес или адрес регистрации)

установил, что
«10» декабря 2020г. в «13» ч. «00» мин. по адресу: ЧР, Наурский район, ст. Наурская ул. Лермонтова № 4а.
(место совершения нарушения)

на территории, в здании и помещениях МБДОУ №1 ст. Наурская Наурского района
(указывается время, адрес, место совершения правонарушения;

Чем не обеспечил (а) выполнение требований Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ) утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390, а именно:

(законодательные и (или) нормативные акты, требование, которых было нарушено)

В подготовительной группе в подсобном помещении эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (Основание: п.42 ППР в РФ).

В старшей группе в подсобном помещении эксплуатируется электророзетка со сломанным корпусом (Основание: п.42 ППР в РФ).

В помещениях старшей группы не обеспечила исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации) и не организовал не реже 1 раза в квартал про

ведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. (Основание: п.61 ППР в РФ).

В старшей группе эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (Основание: п.42 ППР в РФ).

Во второй средней группе эксплуатируется электророзетка со сломанным корпусом (Основание: п.42 ППР в РФ).

Во второй средней группе не обеспечила исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации) и не организовал не реже 1 раза в квартал про

ведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. (Основание: п.61 ППР в РФ).

В ясельной группе не обеспечила исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации) и не организовал не реже 1 раза в квартал про

ведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. (Основание: п.61 ППР в РФ).

В помещении пищеблока не обеспечила исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации) и не организовал не реже 1 раза в квартал про

ведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. (Основание: п.61 ППР в РФ).

В помещении склада не обеспечила исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации) и не организовал не реже 1 раза в квартал про

ведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. (Основание: п.61 ППР в РФ).

В помещении старшей группы 2-го корпуса не обеспечила исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации) и не организовал не реже 1 раза в квартал про

ведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. (Основание: п.61 ППР в РФ).

В старшей группе эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (Основание: п.42 ППР в РФ).

За что предусмотрена административная ответственность по ч. «1» ст. 20.4 КоАП РФ

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 23.34.; 29.13. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

Вам необходимо:

В подготовительной группе в подсобном помещении демонтировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (Основание: п.42 ППР в РФ).


В старшей группе в подсобном помещении демонтировать электророзетку со сломанным корпусом (Основание: п.42 ППР в РФ).

В помещениях старшей группы обеспечить исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации) и не организовал не реже 1 раза в квартал про

- ведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. (Основание: п.61 ППР в РФ).
- В старшей группе демонтировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (Основание: п.42 ППР в РФ).
- Во второй средней группе демонтировать электророзетку со сломанным корпусом (Основание: п.42 ППР в РФ).
- Во второй средней группе обеспечить исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации) и не организовал не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. (Основание: п.61 ППР в РФ).
- В ясельной группе обеспечить исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации) и не организовал не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. (Основание: п.61 ППР в РФ).
- В помещении пищеблока обеспечить исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации) и не организовал не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. (Основание: п.61 ППР в РФ).
- В помещении склада обеспечить исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации) и не организовал не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. (Основание: п.61 ППР в РФ).
- В помещении старшей группы 2-го корпуса обеспечить исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации) и не организовал не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. (Основание: п.61 ППР в РФ).
- В старшей группе демонтировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (Основание: п.42 ППР в РФ).

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление. В соответствии со ст.19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

(подпись лица, вынесшего представление)



Бакаев Х.Б
(расшифровка подписи)

Представление получил 10.12.2020г заведующая
(дата, должность, подпись)

Малигова Б.Ш.
(Ф.И.О.)

Представление направлено _____
(дата, № почтового отделения и № заказного письма)