

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР
ПРОТОКОЛ №

об административном правонарушении в области пожарной безопасности

«3» декабря 2020 г.

г/п ст. Наурская

Я. государственный инспектор ОНД и ПР по Наурскому муниципальному району МЧС России по ЧР капитан внутренней службы Бакаев Хасан Бокаевич. руководствуясь ст. 28. 2, 28. 3, ст. 28. 5 КоАП РФ,

в присутствии / ~~в отсутствие~~ Малиговой Бирлант Шарпудиновны

(ненужное зачеркнуть)

(Ф.И.О правонарушителя)

в присутствии / ~~в отсутствие~~ законного представителя физического лица (защитника)

(ненужное зачеркнуть)

(фамилия, имя, отчество;

документ, подтверждающий родственные связи или полномочия законного представителя физического лица; название документа,

серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

иные участники производства по делу об административном правонарушении (потерпевший, представитель потерпевшего, свидетели, специалист, эксперт, переводчик)

(процессуальное положение, в соответствии со ст. 25.2, 25.3, 25.4, 25.5, 25.6, 25.8, 25.9, 25.10 КоАП РФ; ФИО лиц; документ, подтверждающий

их полномочия и личность: серия, номер, кем и дата выдачи; адрес места жительства (регистрации) для потерпевших их представителей и свидетелей

составил настоящий протокол о том, что должностное лицо, гражданин (ка)

(ненужное зачеркнуть)

1. Фамилия, имя, отчество Малигова Бирлант Шарпудиновна

2. Дата и место рождения 01.03.1980 г.р.ст. Калиновская Наурского р-на ЧИАССР

3. Адрес места жительства, телефон ЧР Наурский р-он ст. Наурская ул.Московская № 22.

4. Место работы, учебы МБДОУ №7ст. Наурская

5. Занимаемая должность заведующая

6. Заработная плата (иной заработок) -

Документ, удостоверяющий личность паспорт-96 00.232375 выдан ОВД Наурского р-на от.31.07.2002г.

(название документа, серия, номер, кем, когда выдан)

7. Привлекался (ась) ли ранее к административной ответственности, когда, статья КоАП РФ, истек ли срок предусмотренный статьей 4.6 КоАП РФ. Привлекалась по ст. 20.4ч.1 от 05.12.2019г. срок предусмотренный ст.4.6 КоАП истек.

(указывать номер постановления по 20.4 КоАП РФ, когда вынесен кем)

9. Статья 51 Конституции РФ разъяснена /

(роспись должностного лица, гражданина) (роспись представителя, защитника)

(никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом)

10. Лицо русским языком владеет свободно

В ходе проверки объекта защиты применялась фото, видео съемка, название оборудования нет

(да, нет)

«3» декабря 2020года «13» ч. «00» мин. по адресу: ст. Наурская ул. Лермонтова № 4а. на территории, в здании и помещениях МБДОУ №1, нарушила обязательные требования пожарной безопасности.

Чем не обеспечил (а) выполнение требований Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ) утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390,

В подготовительной группе в подсобном помещении эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (Основание: п.42 ППР в РФ).

В старшей группе в подсобном помещении эксплуатируется электророзетка со сломанным корпусом (Основание: п.42 ППР в РФ).

В помещениях старшей группы не обеспечила исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации) и не организовал не реже 1 раза в квартал про

ведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. (Основание: п.61 ППР в РФ).

В старшей группе эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (Основание: п.42 ППР в РФ).

Во второй средней группе эксплуатируется электророзетка со сломанным корпусом (Основание: п.42 ППР в РФ).

Во второй средней группе не обеспечила исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации) и не организовал не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. (Основание: п.61 ППР в РФ).

В ясельной группе не обеспечила исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации) и не организовал не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. (Основание: п.61 ППР в РФ).

В помещении пищеблока не обеспечила исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации) и не организовал не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. (Основание: п.61 ППР в РФ).

В помещении склада не обеспечила исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации) и не организовал не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. (Основание: п.61 ППР в РФ).

В помещении старшей группы 2 корпуса не обеспечила исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации) и не организовал не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. (Основание: п.61 ППР в РФ).

В старшей группе эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (Основание: п.42 ППР в РФ).

За что предусмотрена административная ответственность по **ч. « 1 » ст. 20.4 КоАП РФ**

Имеются ли ходатайства лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, его законного представителя (защитника), о рассмотрении дела по месту жительства (иные ходатайства) нет

(да, нет)

Объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, его законного представителя (защитника) (замечания по содержанию протокола):

Свидетелям: 1. _____, проживающему по адресу: _____ (число, подпись)
(фамилия, имя, отчество)

2. _____, проживающему по адресу: _____
(фамилия, имя, отчество)

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 17.7, 17.9, 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

_____ (число, расшифровка Ф И О)

_____ (число, расшифровка Ф И О)

Гр. Малиговой Б.Ш. разъяснены права и обязанности предусмотренные п.4, 6 ст. 28.2, ст. 25.1, 24.2, 24.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно: «Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника. Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и не владеющим языком, на котором ведется производство по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами переводчика. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные, о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения». Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, извещено о месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении.

Я извещен (а) о том, что дело об административном правонарушении будет рассматриваться:

" 10 " декабря 2020г. в 12 час.00 мин. по адресу: ЧР, Наурский район, ст. Наурская, ул. Октябрьская

№ 51.

✓

(Подпись нарушителя)

Законному представителю физического лица (защитнику) _____

(фамилия, инициалы)

разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 25.3, 25.5, 24.2, 24.4 КоАП РФ, а именно: «Законные представители физического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, имеют права и несут обязанности, предусмотренные КоАП РФ. Защитник, вправе знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспечения производства по делу, постановление по делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ». Законный представитель (защитник) извещен о месте и времени рассмотрения дела.

С правами и обязанностями ознакомлен. _____

(число, расшифровка Ф И О)

Специалисту (эксперту) _____

(нужное подчеркнуть)

(фамилия инициалы)

разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 25.8, (25.9, 19.26), 17.7, 17.9 КоАП РФ

С правами и обязанностями ознакомлен. _____

(расшифровка Ф И О дата, подпись)

К протоколу прилагаются: _____

(перечень прилагаемых к протоколу документов и чем исполнены)

Копию протокола получил (а): _____

(Подпись нарушителя, расшифровка Ф И О, число)

Малигова Б.Ш

Подпись лица, составившего протокол 03.12.2020г

(число, расшифровка Ф И О должностного лица ОНД)

Бакаев Х.Б.

