

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №
о наложении административного наказания
за нарушение требований в области пожарной безопасности

«10» декабря 2020г.

г/п ст. Наурская

Я, государственный инспектор ОНД и ПР Наурского муниципального района по пожарному надзору УНД Главного управления МЧС России по Чеченской Республике капитан внутренней службы Бакаев Х.Б., руководствуясь ст. 23.34, КоАП РФ

в присутствии / ~~в отсутствие~~ Малиговой Бирлант Шарпудиновны
(ненужное зачеркнуть) (Ф.И.О правонарушителя)
~~в присутствии~~ / в отсутствие законного представителя физического лица (защитника) --
(ненужное зачеркнуть) (фамилия, имя, отчество;

документ, подтверждающий родственные связи или полномочия законного представителя физического лица; название документа,

серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

иные участники производства по делу об административном правонарушении (потерпевший, представитель потерпевшего, свидетели, специалист, эксперт, переводчик) _____

(процессуальное положение, в соответствии со ст. 25.2, 25.3, 25.4, 25.5, 25.6, 25.8, 25.9, 25.10 КоАП РФ; ФИО лиц; документ, подтверждающий

их полномочия и личность: серия, номер, кем и дата выдачи; адрес места жительства (регистрации) для потерпевших их представителей и свидетелей

рассмотрев протокол об административном правонарушении
(~~постановление прокурора о возбуждении административного дела~~)
(ненужное зачеркнуть)

№ от «3» декабря 2020г. и материалы дела в отношении (должностного лица, гражданина (ки),
(ненужное зачеркнуть)

по адресу: ЧР Наурский район ст. Наурская ул. Октябрьская, 51

1. Фамилия, имя, отчество Малигова Бирлант Шарпудиновна
2. Дата и место рождения 01.03.1980 гр.ст, Калиновская Наурского р-на ЧИАССР
3. Адрес места жительства, телефон ЧР Наурский р-он ст. Наурская ул.Московская № 22.
4. Являющийся гражданином (кой): Российской Федерации
5. Место работы, учебы МБДОУ №1 ст. Наурская
6. Занимаемая должность заведующая
7. Заработная плата (иной заработок) --
8. Документ, удостоверяющий личность паспорт-96 00.232375 выдан ОВД Наурского р-на от.31.07.2002г.
9. _____
(название документа, серия, номер, кем, когда выдан)
10. Привлекался (ась) ли ранее к административной ответственности, когда, статья КоАП РФ, истек ли срок предусмотренный статьей 4.6 КоАП РФ. Привлекалась по ст. 20.4ч.1 КоАП РФ от 02.12.2019г. срок предусмотренный ст. 4.6 КоАП РФ истек.
11. Гражданину (ке), должностному лицу (законному представителю физического лица (защитнику):
Малиговой Б.Ш.
(не нужно зачеркнуть) (фамилия инициалы (законного представителя)

физического лица (защитника), в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении)

разъяснены права и обязанности, предусмотренные п.4, 6 ст. 28.2, ст. 25.1, 24.2, 24.4, 25.3, 25.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ), ст. 51 Конституции Российской Федерации.

С правами и обязанностями ознакомлен. ✓ / _____ (_____ / _____)
(роспись должностного лица, гражданина) (роспись представителя, защитника)

Иным лицам, участвующим в рассмотрении дела об административном правонарушении ---

(указать процессуальное положение, фамилия инициалы)

разъяснены права и обязанности, предусмотренные (потерпевшему, его представителю: ст. 25.2, 25.3, 25.4, 25.5, 25.6, 24.2, 24.4 КоАП РФ, ст.51 Конституции РФ; свидетелям: ст. 17.7, 17.9, 25.6 КоАП РФ, ст.51 Конституции РФ; специалисту: ст. 17.7, 17.9, 25.8 КоАП РФ; эксперту: ст. 17.7, 17.9, 19.26, 25.9 КоАП РФ; переводчику: ст.17.7, 17.9, 25.10 КоАП РФ (нужное подчеркнуть)).

С правами и обязанностями ознакомлен.

(роспись должностного лица ОНД) (роспись свидетеля)

(роспись должностного лица ОНД) (роспись специалиста)

(роспись должностного лица ОНД) (роспись эксперта, переводчика)

8. Материалами установлено, что «3» декабря 2020 года «13» ч. «00» мин. по адресу: ЧР, Наурский район, ст. Наурская, ул. Лермонтова № 4а, на территории, в здании и помещениях МБДОУ №1 нарушила обязательные требования пожарной безопасности.

Чем не обеспечил (а) выполнение требований Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ) утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390, а именно:

В подготовительной группе в подсобном помещении эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (Основание: п.42 ППР в РФ).
В старшей группе в подсобном помещении эксплуатируется электророзетка со сломанным корпусом (Основание: п.42 ППР в РФ).
В помещениях старшей группы не обеспечила исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации) и не организовал не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. (Основание: п.61 ППР в РФ).
В старшей группе эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (Основание: п.42 ППР в РФ).
Во второй средней группе эксплуатируется электророзетка со сломанным корпусом (Основание: п.42 ППР в РФ).
Во второй средней группе не обеспечила исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации) и не организовал не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. (Основание: п.61 ППР в РФ).
В ясельной группе не обеспечила исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации) и не организовал не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. (Основание: п.61 ППР в РФ).
В помещении пищеблока не обеспечила исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации) и не организовал не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. (Основание: п.61 ППР в РФ).
В помещении склада не обеспечила исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации) и не организовал не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. (Основание: п.61 ППР в РФ).
В помещении старшей группы 2 корпуса не обеспечила исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации) и не организовал не реже 1 раза в квартал про

...дение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты
объекта с оформлением соответствующего акта проверки. (Основание: п.61 ППР в РФ).
В старшей группе эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), пре-
дусмотренными конструкцией светильника (Основание: п.42 ППР в РФ).

За что предусмотрена административная ответственность по ч. «1» ст. 20.4 КоАП РФ

На основании изложенного, руководствуясь п.5, 6 ч.2 ст.23.34; 29.7; п.1 ч.1 ст.29.9; ч.1,3,5 ст. 29.10 КоАП РФ и принимая во внимание обстоятельства смягчающие административную ответственность предусмотренные ч.1 ст. 4.2 КоАП РФ раскаяние лица в совершенном административном правонарушении а так же характер совершенного правонарушения, личность виновного и его имущественное положение (ст.4.1 КоАП РФ). Обстоятельств отягчающих вину (ст.4.3 КоАП РФ) материалах административного дела нет.

ПОСТАНОВИЛ:

1.Привлечь Малигову Бирлант Шарпудиновну.

(Ф.И.О должностного лица, гражданина)
к административной ответственности по части /1/ статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
в виде административного штрафа на сумму **6100 (шесть тысяч сто) рублей.**

2.Объявить гражданину (ке) Малиговой Б.Ш. что настоящее постановление может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в городской (районный) суд по месту рассмотрения дела в течение десяти суток со дня вручения или получения постановления.

3.Разъяснить гражданину (ке) Малиговой Б.Ш. что при неуплате штрафа в течение 60 дней, после вступления постановления в законную силу, штраф будет взыскан в принудительном порядке.

4.Разъяснить гражданину (ке) Малиговой Б.Ш. что неуплата административного штрафа в срок, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

5.В случае не оповещения должностного лица ОНД и ПР вынесшего постановление, информацией, свидетельствующей об уплате административного штрафа по истечении шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа по данному правонарушению в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки уплаты штрафа, гр. Малиговой Б.Ш. надлежит явиться «19» 02 2020 года в «12» часов «00» мин. в ОНД и ПР по Наурскому муниципальному району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Чеченской Республике ст. Наурская ул. Октябрьская, 51 к (Бакаеву Х.Б.) для дачи объяснений по факту неуплаты штрафа об административном правонарушении и возбуждения дела об административном правонарушении по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ.

✓
(подпись правонарушителя)

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ УПЛАТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА

Главное управление МЧС России по Чеченской Республике
ИНН 2027001157, КПП 201401001, ОКТМО 96701000, Л/С 04941784270
Управление Федерального Казначейства по Чеченской Республике (ГУ МЧС России по ЧР)
Счет 40101810200001000001, БИК 049690001, КБК 17711601201010004140
ГРКЦ НБ Чеченской Республике Банк России

Копию постановления получил: 10.12.2020г. Бакаев Х.Б. (число, ФИО, роспись должностного лица ОНД) / 10.12.2020г. Малигова Б.Ш. (число, ФИО, роспись должностного лица, гражданина) ✓

(число, ФИО, роспись должностного лица ОНД) / _____ (число, ФИО, роспись законного представителя (защитника))

Копия постановления направлена _____ (число, ФИО, роспись должностного лица ОНД) / _____ (число, ФИО, роспись эксперта, переводчика)

_____ (дата, № почтового отделения и № заказного письма)

Отметка об исполнении постановления.

Постановление № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г. исполнено « _____ » _____ 20 _____ г.

(номер финансового документа)

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Чеченской Республике 88712332485