



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

364060, ул. Тухачевского 13, г. Грозный, тел. (8712)33-24-25

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО НАУРСКОМУ  
МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ**

366128, ул. Октябрьская, 51 ст. Наурская Наурский район ЧР

**ПРЕДПИСАНИЕ № 67/1/1**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

*Заведующей МБДОУ №1. Малиговой Бирлант Шарпудиновне*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Наурского района по пожарному надзору № 67 от «19» ноября 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «3» декабря 2020г. по 13ч. 00 мин. «3» декабря 2020г.

проведена проверка *Государственным инспектором Наурского муниципального района по пожарному*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

*надзору капитаном внутренней службы Бакаевым Х.Б., помещения*

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес

*МБДОУ № 1 ст. Наурская, ул. Лермонтова № 4а.*

совместно с *зав. МБДОУ №1 Малиговой Б.Ш.*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В подготовительной группе в подсобном помещении демонтировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (Основание: п.42 ППР в РФ).	.( Основание: п.478; ППР в РФ).	15.02.2021г	
2	В старшей группе в подсобном помещении демонтировать электророзетку со сломанным корпусом (Основание: п.42 ППР в РФ).	.( Основание: п.478; ППР в РФ).	15.02.2021г	
3	В помещениях старшей группы обеспечить исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта	(Основание: п-п (в) п. 42 ППР в РФ).	15.02.2021г	<i>В.Ш. 59 15.12.2020</i>

	(автоматических установок сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации) и не организовал не реже 1 раза в квартал про ведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. (Основание: п.61 ППР в РФ).		
4	В старшей группе демонтировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (Основание: п.42 ППР в РФ).	(Основание: п-п (в) п. 42 ППР в РФ).	15.02.2021г
5	Во второй средней группе демонтировать электророзетку со сломанным корпусом (Основание: п.42 ППР в РФ).	(Основание: п-п (в) п. 42 ППР в РФ).	15.02.2021г
6	Во второй средней группе обеспечить исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации) и не организовал не реже 1 раза в квартал про ведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. (Основание: п.61 ППР в РФ).	(Основание: п-п (в) п. 42 ППР в РФ).	15.02.2021г
7	В ясельной группе обеспечить исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации) и не организовал не реже 1 раза в квартал про ведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. (Основание: п.61 ППР в РФ).	(Основание: п.61 ППР в РФ).	15.02.2021г
8	В помещении пищеблока обеспечить исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации) и не организовал не реже 1 раза в квартал про ведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. (Основание: п.61 ППР в РФ).	(п. 70 в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947)	15.02.2021г
9	В помещении склада обеспечить исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации) и не организовал не реже 1 раза в квартал про ведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной	(Основание: п-п (в) п. 42 ППР в РФ).	15.02.2021г

	защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. (Основание: п.61 ППР в РФ).		
10	В помещении старшей группы 2-го корпуса обеспечить исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации) и не организовал не реже 1 раза в квартал про ведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. (Основание: п.61 ППР в РФ).	(п. 70 в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947)	15.02.2021г
11	В старшей группе демонтировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (Основание: п.42 ППР в РФ).	(п-п (з) п.42 ППР в РФ).	15.02.2021г

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор  
Наурского муниципального  
района по пожарному надзору  
капитан внутренней службы  
«3» декабря 2020 г.



Бакаев Х.Б

Предписание для исполнения получил:

Зав. МБДОУ №1 Малигова Б.Ш.

(Подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«3» декабря 2020г.