



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО НАУРСКОМУ
МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ

366128, ул. Октябрьская, 51 ст. Наурская Наурский район ЧР

ст. Наурская

(место составления акта)

« 3 » декабря 2020г.

13ч.00м.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 67

По адресу/адресам ЧР. Наурский р-он ст. Наурская, ул. Лермонтова №4а.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 67 от 19 ноября 2020 года
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Наурская МБДОУ №1.

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«3» декабря 2020г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.

Продолжительность

« » 20 г. с час. мин. до час. мин.

Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки 1/3

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР по Наурскому муниципальному району

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки) Малигова Б.Ш.

У 19.11.2020 г. 12 ч. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Бакаев Хасан Бокаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного

государственный инспектор Наурского муниципального района по пожарному надзору
лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, Экспертных организаций

указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) должности экспертов и/или наименование экспертных организаций

с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующая МБДОУ №1 Малигова Б.Ш.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),

должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица,

(в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности

№ п/п	Нарушения требований пожарной безопасности (с указанием конкретных мест нарушений и пунктов нормативных актов, требования которых нарушены)	Лицо допустившее нарушение
1	2	3
1	В подготовительной группе в подсобном помещении эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (Основание: п.42 ППР в РФ).	Малигова Б.Ш.
2	В старшей группе в подсобном помещении эксплуатируется электророзетка со сломанным корпусом (Основание: п.42 ППР в РФ).	Малигова Б.Ш.
3	В помещениях старшей группы не обеспечила исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации) и не организовал не реже 1 раза в квартал про ведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. (Основание: п.61 ППР в РФ).	Малигова Б.Ш.
4	В старшей группе эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (Основание: п.42 ППР в РФ).	Малигова Б.Ш.
5	Во второй средней группе эксплуатируется электророзетка со сломанным корпусом (Основание: п.42 ППР в РФ).	Малигова Б.Ш.
6	Во второй средней группе не обеспечила исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации) и не организовал не реже 1 раза в квартал про ведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. (Основание: п.61 ППР в РФ).	Малигова Б.Ш.
7	В ясельной группе не обеспечила исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации) и не организовал не реже 1 раза в квартал про ведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. (Основание: п.61 ППР в РФ).	Малигова Б.Ш.
8	В помещении пищеблока не обеспечила исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации) и не организовал не реже 1 раза в квартал про ведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. (Основание: п.61 ППР в РФ).	Малигова Б.Ш.
9	В помещении склада не обеспечила исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических	

	установок сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации) и не организовал не реже 1 раза в квартал про	
	ведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. (Основание: п.61 ППР в РФ).	
10	В помещении старшей группы 2 корпуса не обеспечила исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации) и не организовал не реже 1 раза в квартал про	Малигова Б.Ш.
	ведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. (Основание: п.61 ППР в РФ).	
11	В старшей группе эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (Основание: п.42 ППР в РФ).	Малигова Б.Ш.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Государственный инспектор
Наурского муниципального
района по пожарному надзору
капитан внутренней службы



Бакаев Х.Б.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Заведующая МБДОУ Малигова Б.Ш.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 3 » декабря 2020г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефон доверия: ГУ МЧС РФ по ЧР г. Грозный – 8(8712) 33-24-25; СКРЦ МЧС России - 8(8793) 39-99-99.